

**SNAS**

Reg. No. 397/S-305

**SNAS**

Reg. No. 397/N-014

SPRÁVA o oprávnenom meraní emisií

HF, kovov (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF z rotačnej pece **bieleho cementu** počas spoluspaľovania odpadov v **Danucem Slovensko a.s., závod Rohožník.**

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. EkoPro, s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 738 506

Číslo správy: 10 / 126 / 2024
Dátum: 31. 12. 2024

Prevádzkovateľ : Danucem Slovensko a.s. Rohožník
IČO: 00214973

Miesto/lokalita: Danucem Slovensko a.s. Rohožník

Druh oprávneného merania : Oprávnené meranie:
- hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a hodnôt súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa písm. a) bodu 1 prílohy č. 9 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

Číslo a dátum objednávky : 4500680508 / 29.12.2023

Výtlačok číslo / Počet výtlačkov : 3 / 3

Deň oprávneného merania : 18.11. a 19.11.2024

Osoba zodpovedná za oprávnené meranie (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. Ing. Miroslav Prošňanský, ml., rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 14757/2011 zo dňa 8.03.2011

Správa obsahuje: 15 strán
8 príloh

Účel oprávneného merania:

Periodické oprávnené meranie (OM) údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre HF, kovy (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF z rotačnej pece bieleho cementu počas spoluspaľovania odpadov podľa § 9 ods. 5 písm. b) a ods. 8 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Súhrn

| | |
|--|--|
| Prevádzka: | Danucom Slovensko a.s., závod Rohožník, 906 38 Rohožník VAR PCZ: 0060021 |
| Čas (režim) prevádzky: | Dve zmeny / deň, á 12 hod, 7 dní / týždeň, 350 dní / rok, emisne viacrežimová, palivá: petrolkoks a ZPN. Prevádzkový režim: 1.2 Výroba bieleho cementu pri spoluspaľovaní odpadov (odpadové oleje: 19 02 07-N a 13 02 08-N a odpadové plasty). |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií : | Rotačná pec pre výpal bieleho portlandského slinku. |
| Merané zložky: | HF, kovy (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF |
| Výsledky merania: | Hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových plynch z rotačnej pece v mg/m ³ (pre PCDD/PCDF v ng TEQ/m ³) |
| Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií: | Rotačná pec pre výpal bieleho portlandského slinku - prevádzkový súbor PS 5.07. |

| Meraná zložka | N ³⁾ | Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾ | Maximum (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾ | Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾ | Režim s najvyššími emisiami [áno/nie] | Upozornenie na súlad / nesúlad ²⁾ |
|---------------------------|-----------------|---|---|--|---------------------------------------|--|
| HF | 1 | 0,2 ⁴⁾ | 0,2 ⁴⁾ | 1 | áno | Súlad |
| Cd + Tl | 1 | < 0,005 ⁴⁾ | < 0,005 ⁴⁾ | 0,05 | áno | Súlad |
| Hg | 1 | < 0,0025 ⁴⁾ | < 0,0025 ⁴⁾ | 0,05 | áno | Súlad |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 1 | < 0,005 ⁴⁾ | < 0,005 ⁴⁾ | 0,5 | áno | Súlad |
| PCDD/PCDF | 1 | < 0,004 ⁵⁾ [ng TEQ/m ³] | < 0,004 ⁵⁾ [ng TEQ/m ³] | 0,1 [ng TEQ/m ³] | áno | Súlad |

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie v mg/m³ (pre PCDD/PCDF v ng TEQ/m³) : 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 10 % obj.

²⁾ Emisný limit a podmienky jeho platnosti určené integrovaným povolením OIPK SIŽP Inšpektorát životného prostredia Bratislava č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v znení neskorších rozhodnutí.

Požiadavka dodržania emisného limitu (EL): podľa časti II. písm. B. „Emisné limity“, bod č. 1. „Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“, bod č.1.2. „Výroba šedého a bieleho cementu pri spoluspaľovaní odpadov“, integrovaného povolenia OIPK SIŽP Inšpektorát životného prostredia Bratislava č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 v znení neskorších rozhodnutí.

³⁾ N - počet (jednotlivých) meraní danej meranej zložky.

⁴⁾ Hmotnosť ZL vo vzorkách stanovená subdodávateľom: Štátny geotogický Ústav Dionýza Štúra Bratislava, Geoanalytické laboratória Spišská Nová Ves, IČO: 31 753 604.

⁵⁾ Hmotnosť ZL vo vzorkách stanovená subdodávateľom: E&H services, a.s., Praha 1 – Nové Město, zkušební laboratoř Dobrá, IČO: 24718602.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom ani povolením, ktorý je vydávaný povolojúcim orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na ich vydanie.